

## RESULTADOS DO CONTROLO ANALÍTICO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA 2º TRIMESTRE DE 2017

Para efeitos do disposto do nº1 e 2 do artigo 17º, do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, publica-se o tratamento dos resultados obtidos no controlo de qualidade da água distribuída no concelho de Monchique, no 2º trimestre de 2017

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) DL 306/2007	Valores Obtidos		Análises				
		Mínimo	Máximo	Previstas (nº)	Efetivadas (nº)	Efetivadas (%)	Número > VP	Cumprem VP (%)
E. Coli (Nº/100ml)	0	0,0	0,0	11	11	100,0%	0	100%
Bacterias Coliformes (Nº/100ml)	0	0,0	0,0	11	11	100,0%	0	100%
CL Resid. (mg/l)	—	0,1	0,7	11	11	100,0%	—	—
Amónio (mg/l)	0,5	0,0	0,0	4	4	100,0%	0	100%
Calcio (mg/l)	—	19,0	24,0	2	2	100,0%	—	—
Nº de colónias a 22°C (N/ml)	—	0,0	2,0	4	4	100,0%	—	—
Nº de colónias a 37°C (N/ml)	—	0,0	3,0	4	4	100,0%	—	—
Condutividade (µS/cm)	2500	100,0	380,0	4	4	100,0%	0	100%
Dureza Total (mg/l CaCO3)	—	89,0	110,0	2	2	100,0%	—	—
Cor (mg/l PtCo)	20	2,0	2,0	4	4	100,0%	0	100%
pH (Unidades de pH)	≥6,5 ≤9,0	6,3	8,4	4	4	100,0%	1	75%
Manganês (µg/l)	50	15,0	15,0	4	4	100,0%	0	100%
Nitratos (mg/l)	50	2,9	15,0	4	4	100,0%	0	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	1,0	1,0	4	4	100,0%	0	100%
Sabor, a 25°C (Factor de diluição)	3	1,0	1,0	4	4	100,0%	0	100%
Turvação (NTU)	4	0,5	0,9	4	4	100,0%	0	100%
Alumínio (µg/l)	200	61,0	100,0	2	2	100,0%	0	100%
Antimónio (µg/l)	5	3,5	3,5	1	1	100,0%	0	100%
Arsénio (µg/l)	10	3,0	3,0	1	1	100,0%	0	100%
Benzeno (µg/l)	1	0,3	0,3	1	1	100,0%	0	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,01	0,0	0,0	2	2	100,0%	0	100%
Boro (mg/l)	1	0,3	0,3	1	1	100,0%	0	100%
Bromatos (µg/l)	10	5,0	5,0	1	1	100,0%	0	100%
Cádmio (µg/l)	5	1,0	1,0	1	1	100,0%	0	100%
Chumbo (µg/l)	10	3,0	3,0	2	2	100,0%	0	100%
Cianetos (µg/l)	50	15,0	15,0	1	1	100,0%	0	100%
Clostridium perfringens (Nº/100ml)	0	0,0	0,0	2	2	100,0%	0	100%
Cobre (mg/l)	2	0,0	0,0	2	2	100,0%	0	100%
Crómio (µg/l)	50	2,0	2,0	1	1	100,0%	0	100%
1,2 - Dicloreto (µg/l)	3	0,5	0,5	1	1	100,0%	0	100%
Enterococos (Nº/100ml)	0	0,0	0,0	2	2	100,0%	0	100%
Ferro (µg/l)	200	50,0	50,0	2	2	100,0%	0	100%
Magnésio (mg/l)	—	10,0	13,0	2	2	100,0%	—	—
Fluoretos (mg/l)	1,5	0,2	0,2	1	1	100,0%	0	100%
Mercurio (µg/l)	1	0,2	0,2	1	1	100,0%	0	100%
Níquel (µg/l)	20	5,0	5,0	2	2	100,0%	0	100%
Nitritos (mg/l)	0,5	0,0	0,0	2	2	100,0%	0	100%
Oxidabilidade (mg/l)	5	1,0	1,4	4	4	100,0%	0	100%
HAP (µg/l):	0,1	0,0	0,0	2	2	100,0%	0	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	0,0	0,0	2	2	100,0%	—	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	0,0	0,0	2	2	100,0%	—	—
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	0,0	0,0	2	2	100,0%	—	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	0,0	0,0	2	2	100,0%	—	—
Pesticidas (total):	0,5	0,0	0,1	2	2	100,0%	0	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,1	0,0	0,0	1	1	100,0%	0	—
Diurão (µg/L)	0,1	0,0	0,0	1	1	100,0%	0	—
Linurão (µg/L)	0,1	0,0	0,0	1	1	100,0%	0	—
Terbutilazina (µg/L)	0,1	0,0	0,0	1	1	100,0%	0	—
Clorpirifos (µg/L)	0,1	0,1	0,1	1	1	100,0%	0	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,1	0,1	0,1	1	1	100,0%	0	100%
Selénio	10	3,0	3,0	1	1	100,0%	0	100%
Cloretos	250	38,0	38,0	1	1	100,0%	0	100%
Tetracloroetano e tricloroetano (µg/L):	10	3,0	3,0	1	1	100,0%	0	100%
Tetracloroetano (µg/L)	—	3,0	3,0	1	1	100,0%	—	—
Tricloroetano (µg/L)	—	0,5	0,5	1	1	100,0%	—	—
Tri-halometanos (µg/L):	100	14,0	56,0	2	2	100,0%	—	100%
Cloroformio(µg/L)	—	3,0	21,0	2	2	100,0%	—	—
Bromoformio(µg/L)	—	3,0	11,0	2	2	100,0%	—	—
Bromodichlorometano(µg/L)	—	3,0	9,0	2	2	100,0%	—	—
Dibromochlorometano(µg/L)	—	3,0	26,0	2	2	100,0%	—	—
Sódio	200	21,0	21,0	1	1	100,0%	0	100%
Sulfatos	250	10,0	10,0	1	1	100,0%	0	100%
Radão	500	10	10	1	1	100,0%	0	100%
Dose Indicativa Total	0,1	0,1	0,1	1	1	100,0%	0	100%

Zonas de Abastecimento controladas: Marmelete, Casais, Monchique I, Monchique II, Umbria, Alferce, Caldas-Barracão.

O Vice Presidente

Parâmetros (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta Águas do Algarve: Clorpirifos, Imidaclopride, Nitratos, Pesticidas - total



MUNICÍPIO DE MONCHIQUE

CÂMARA MUNICIPAL  ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO

Arnaldo de Sousa, com a categoria de Coordenador Técnico, certifico que afixei nos lugares públicos do costume, vários exemplares do Edital retro

Monchique, aos 31 de agosto de 2017

O Funcionário

